Interne Doku

Bedienungsanleitung bzw. Einrichtung eines Lupus Rauchmelders

Die Screenshots zeigen Schritt für Schritt wie das einrichten des Lupus Rauchmelders Nach dem wiederherstellen des Backups wir der Inhalt des Config Ordner im Alamos durch das Backup ersetzt.

Hierfür muss FE2 und die MongoDB gestoppt werden.

Nach dem ersetzen der Dateien erst MongoDB und dann FE2 wieder starten. In den Logs von MongoDB und des FE2 Server ggf. auf Fehler kontrollieren

Hinweis:

Bitte immer den originalen Config Ordner als Kopier aufbewahren. !!



From

https://wiki.firemanager.de/doku/ - Dokumentation FireManager.de

Permanent link:

https://wiki.firemanager.de/doku/doku.php?id=einrichtung_lupus&rev=1759139381

Last update: 2025/09/29 11:49

